

# 粮食仓储行业重大事故隐患判定标准清单

检查分类	检查内容	依据	检查结果
安全生产相关 资质	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全培训的；</li> <li>2.特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。</li> </ol>	参照《粮食仓储企业重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》	
粮食进出仓作业	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.未对可能意外启动的设备和涌入的物料、高温气体、有毒有害气体等采取隔离措施的；</li> <li>2.未落实防止高处坠落、坍塌等安全措施的。</li> </ol>	参照《粮食仓储企业重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》	
粮食熏蒸作业或 熏蒸散气	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.熏蒸作业未制定作业方案、未经粮库负责人审批，或者熏蒸负责人及操作人员未经专业培训合格的；</li> <li>2.在存在磷化氢的作业场所未配备磷化氢气体浓度检测报警仪器，或者未采用测氧仪检测氧气浓度，或者未配备检验合格的呼吸防护用品的；</li> <li>3.未设置警戒线、警示标志，或者熏蒸作业前未确认无关人员全部撤离熏蒸作业场所的。</li> </ol>	参照《粮食仓储企业重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》	
存在粉尘爆炸危险的区域作业	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.未制定和落实粉尘清理制度或作业现场积尘严重的；</li> <li>2.未按规定使用防爆电器设备的。</li> </ol>	参照《粮食仓储企业重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》	

<p>存在中毒风险的有限空间作业</p>	<p>1.未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志的； 2.未落实有限空间作业审批，或者未执行"先通风、再监测、后作业"要求，或者作业现场未设置监护人员的。</p>	<p>参照《粮食仓储企业重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》</p>	
<p>安全教育培训</p>	<p>1.未按标准配备专职安全管理人员； 2.特种作业人员无证上岗或未经专门的安全培训； 3.安全管理“三类人员”无证上岗，或未按时参加继续教育</p>	<p>《安全生产法》</p>	
<p>重大火灾隐患综合判定</p>	<p>1.未按照国家工程建设消防技术标准的规定设置消防水源等灭火剂； 2.未按照国家工程建设消防技术标准的规定设置室外消火栓系统，或已设置但不符合标准的规定或不能正常使用。 3.未按照国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统，或已设置但不符合标准的规定或不能正常使用。 4.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火器。 5.已设置的自动喷水灭火系统和其他固定灭火设施不能正常使用或运行。</p>	<p>GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》</p>	